

Point Maintenance

AGO du 15 mars 2024

Table des matières

1	Introduction.....	2
2	Visites préventives	2
3	Pannes - avaries.....	3
4	Sécurité et contrôles périodiques	3

1 Introduction

La maintenance regroupe toutes les actions à mener, après la réception de mise en service, afin d'assurer le fonctionnement optimal des installations.

Suite à l'AG de 2023, le pilotage a été repris par un autre membre du collège de gestion.

Des visites préventives ont été mises en place avec l'aide d'associés.

Nous avons eu quelques pannes ou avaries nécessitant l'intervention de nos installateurs.

Suite à une sollicitation d'EnergY Citoyennes de Grenoble, une réflexion a été amorcée sur l'aspect sécurité de nos installations et des contrôles périodiques à réaliser.

2 Visites préventives

A partir d'une grille de contrôle, sept visites ont été réalisées par le responsable maintenance et deux associés :

Préau des colibris Voiron,

Ecole d'Orgeoise Coublevie

Centre technique Pays Voironnais Coublevie

Salle socio éducative La Buisse

Salle polyvalente La Buisse

Jardins de la solidarité Moirans

Salle polyvalente Vourey

La sollicitation pour l'école Vendémiaire à Saint Jean de Moirans n'a pas abouti. La mairie ne souhaitant pas cette visite pendant de chantier d'agrandissement de l'école.

Ces visites font ressortir quelques éléments à vérifier ou corriger ; étiquette à refaire, extincteur à contrôler.

Les visites de Montferrat et Saint-Joseph de Rivière sont en attente du retour de compte-rendu par les associées désignées.

3 Pannes - avaries

Jardins de la solidarité Moirans 29/05/2023

Lors d'une période orageuse, le disjoncteur principal AC s'est ouvert. Intervention pour le refermer. 3 jours de coupure.

Bilieu école Petit Prince 25/09/2023

Un optimiseur ne communique plus. En attente de remplacement par Lumensol.

Charavines plate forme bois 14/10/2023

Un optimiseur ne communique plus. Il a été remplacé par Lumensol le 21/12/2023.

Bilieu école Petit Prince 12/12/2023

La mairie nous sollicite pour un problème d'infiltration. Nous faisons intervenir Lumensol pour analyse. Cela vient des arrêts neige. Une réparation a été sollicitée auprès du charpentier. Toujours en attente.

4 Sécurité et contrôles périodiques

EnergY Citoyennes s'interroge sur la sécurité des associés bénévoles intervenant pour le compte de leur SAS.

Elle a sollicité Buxia Energies pour connaître notre position à ce sujet et donc partager nos connaissances et expériences réciproques.

Un travail a été amorcé pour identifier les exigences et obligations de notre SAS vis à vis de la sécurité des intervenants bénévoles sur les installations, notamment des risques électriques, chute de hauteur et risque routier.

D'autre part, nos installations photovoltaïques peuvent être soumises à des contrôles périodiques. Nous devons donc nous « caler » sur ce sujet.